

安全生产行政执法文书

现场检查记录

(京东)安监检记〔2018〕执 00051 号

被检查单位: 龙潭公园

地址: 北京市东城区龙潭路 8 号

法定代表人(负责人): _____ 职务: _____ 联系电话: _____

检查场所: 庙会临时搭建安全检查

检查时间: 2018 年 2 月 9 日 09 时 00 分至 2 月 9 日 10 时 45 分

我们是北京市东城区安全生产监督管理局行政执法人员郎志、郭婷,证件号码为 110101049、110101069, 这是我们的证件(出示证件)。现依法对你单位进行现场检查, 请予以配合。

检查情况: 2018 年 2 月 9 日, 我局执法监察人员对你单位的庙会临时搭建进行安全生产检查, 发现以下问题:

1. 舞台及临时搭建物拉接未完全采用钢丝绳拉接;

2. 部分钢架拉接螺栓未紧固。

(以下空白)

检查人员(签名): _____、_____

被检查单位现场负责人(签名): _____

2018 年 2 月 9 日